



Inbrottsskydd – regler, krav och klassindelning

I Sverige är det Svenska Stöldskyddsföreningen (SSF) som tar fram de svenska regelverken och de normer som ska gälla för de produkter som används för att uppnå ställda skyddskrav på inbrottsskydd. Detta informationsblad beskriver de formella reglerna för klassning av inbrottsskydd för användning med industriportar, jalousier och rullgaller.

Skyddsklasser för inbrottsskydd i byggnader och lokaler

Det svenska regelverket SSF 200 utgåva 6 (Regler för inbrottsskydd, byggnader och lokaler) är det grundläggande regelverket gällande inbrottsskydd för byggnader i Sverige. SSF 200:6 definierar tre skyddsklasser:

Skyddsklass 1 kan gälla för verksamhet med ingen eller ringa mängd stölbegärlig egendom/tillgångar eller annat skyddsvärde.

Skyddsklass 2 kan gälla för verksamhet med större mängd stölbegärlig egendom/tillgångar eller annat skyddsvärde än skyddsklass 1.

Skyddsklass 3 kan gälla för verksamhet med huvudsaklig inriktning på stölbegärlig egendom/tillgångar eller annat skyddsvärde.

För att uppnå kraven på skyddsklass enligt SSF 200:6 behöver man ta hänsyn till gällande normer för industriportar, jalousier eller rullgaller.

Norm för industriportar

SSF 1074 utgåva 1 omfattar klassning, krav och provning av inbrottsskydd av industriportar. SSF 1074:1 gäller för de industriportar som omfattas av produktstandarden för industriportar dvs. SS-EN

13241:2003+A2:2016. Tre olika typer av klasser finns för inbrottsskydd (1, 2 eller 3) enligt SSF 1074:1. Klass 1 ger lägsta skydd och klass 3 ger högsta skydd. Det krävs dessutom att låsenheten till porten är godkänd enligt SSF 3522:1.

Norm för jalousier och rullgaller

Stöldskyddsföreningens regelverk SSF 200:6 anger två alternativa normer för klassning av jalousier och rullgaller.

SSF 012 utgåva 4 gäller för jalousier och rullgaller och omfattar klassning, krav och provning. Fyra olika typer av klasser för inbrottsskydd finns (1, 2, 3 och 4), klass 1 ger lägsta skydd och klass 4 ger högsta skydd.

SS-EN 1627:2021 gäller för jalousier och rullgaller och omfattar krav och klassindelning. Det finns sex olika typer av klasser (MK= Motståndsklass eller RC = Resistance Class) för inbrottsskydd (RC 1 – RC 6), där RC 1 ger lägsta skydd och RC 6 ger högsta skydd. Viktigt att tänka på för att fylla kraven på skyddsklass 1, 2 eller 3 enligt SSF 200:6 så måste lägst RC 4 uppfyllas enligt SS-EN 1627:2021.

Godkänd låsenhet

Krav på låsenhet ges av normen SSF 1079:1 (Lås till industriportar och rullgaller). Denna norm beskriver krav på prestanda och provning som krävs för en godkänd låsenhet till industriportar, jalousier och rullgaller. Låsenheter delas upp i flera klasser och SSF 1079:1 hänvisar i sin tur till SSF 3522:2 som specificerar krav och klassning på inbrottskyddande låsenheter.

En låsenhet som uppfyller minst klass 3 eller högre enligt SSF 3522:2 benämns som "godkänd låsenhet". Godkänd låsenhet är ett allmänt använt begrepp för att ange en kravnivå på inbrottskyddande egenskaper för en låsenhet och dess ingående komponenter.

Översikt skyddsklasser

För att klara kraven som ställs i de olika skyddsklasserna i SSF 200:6 för byggnader och lokaler, krävs att industriportar, jalousier och rullgaller är provade och godkända enligt den skyddsklass de provas mot. Tabellen nedan sammanställer klasser för industriportar, jalousier och rullgaller.

Byggnader/Lokaler Skyddsklass enligt SSF 200 utgåva 6	Industriportar Krav på klassning enligt SSF 1074 utgåva 1	Jalousier/Rullgaller Krav på klassning enligt SSF 012 utgåva 4	Krav på klassning (RC) enligt SS-EN1627:21
Skyddsklass 1	Klass 1 med minst 1 godkänd låsenhet	Klass 1 med minst 1 godkänd låsenhet	RC 4 med minst 1 godkänd låsenhet
Skyddsklass 2	Klass 2 med minst 1 godkänd låsenhet	Klass 2 med minst 1 godkänd låsenhet	RC 4 med minst 1 godkänd låsenhet
Skyddsklass 3	Klass 3 med 2 godkända låsenheter	Klass 3 med 2 godkända låsenheter	RC 4 med 2 godkända låsenheter
Skyddsklass 3 med tilläggskrav enligt SSF 012 utgåva 4, klass 4	-	Klass 4 med tilläggskrav för jalousier/rullgaller enligt SSF 012 utgåva 4 med 2 godkända låsenheter	-

Provning av inbrottskydd enligt SSF 200 utgåva 6 ska göras hos ett godkänt testinstitut (exempelvis RISE i Borås). För att uppnå kraven på skyddsklass ska produkten vara provad enligt gällande normer:

- SSF 1074:1 för industriportar
- SSF 012:4 eller SS-EN 1627:2021 för jalousier och rullgaller

Vid korrespondens är det viktigt att specificera vilken skyddsklass enligt SSF 200:6 produkten ska uppfylla.

Krav på certifikat - Vid beställning av industriportar, jalousier eller rullgaller ska alltid ett giltigt certifikat från godkänt testinstitut krävas. Certifikatet är det enda beviset på att produkten är provad och godkänd i

rätt klass enligt SSF 200:6.

Certifikat och certifiering - Ett giltigt certifikat är beviset på att provning har genomförts och att produkten uppfyller ställda krav. Certifiering innebär även att en årlig tillverkningskontroll sker på plats hos tillverkaren. Certifikatet ska tydligt ange:

- vilken produkt och modell som avses
- vilken klass produkten är godkänd i enligt SSF 200:6
- vilka storlekar produkten är provad och godkänd för
- särskilda villkor (t.ex. godkänd angreppssida eller montageutförande)
- vilket företag som innehar certifikatet
- certifikatets giltighetstid